



Urząd Gminy w Jedlińsku

GMINA JEDLIŃSK
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
NIP 7962896026 REG. 670223764

11.05.2020r.
INSPEKTOR
ds. obsługi rady
Klaudia Wasitek

Jedlińsk, dnia 11.05.2020r.

PRG.0003.4.2020

Pan Łukasz Kurek
Przewodniczący Rady Gminy w Jedlińsku
Ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ Z 27.04.2020r.

W odpowiedzi na interpelację otrzymaną dnia 27.04.2020r. złożoną przez Pana Dariusza Lipińskiego Radnego Gminy Jedlińsk dotyczącą problematyki termomodernizacji szkoły w Starych Zawadach uprzejmie informuję, że zgodnie z opisem technicznym projektu załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumentacji przetargowej z 2007r. w zakresie „Termomodernizacji PSP w Starych Zawadach” informacje zawarte na str. 10 opisu w zakresie dociepleń ścian do mocowania płyt styropianowych należało użyć 4 dybli na 1 m kw. ocieplenia - tj. 2 szt. na jedną płytę. Powyższe przewidywał również przedmiar robót poz. 57 d4 KNR 0-23 2612-05- przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu – zamocowanie w./w. oświetlenia

Faktyczne wykonanie mogłyby potwierdzić dopiero prace odkrywkowe, co wiązałoby się z naruszeniem struktury docieplenia.

Z up. Wójta Gminy
A. Pawluk
mgr inż. Andrzej Pawluczyk
Sekretarz Gminy

Urząd Gminy w Jedlińsku
ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk
tel. /fax: 48 32 13 021
jedlinsk@jedlinsk.pl www.jedlinsk.pl