

Jedlińsk, dnia 08.09.2009r.

ZP-27/3/09

W związku ze złożonym przez Uczestnika postępowania zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu **Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 600m<sup>3</sup>/dobę w Jedlińsku oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedlanka składającej się z kanałów grawitacyjnych długości 7764mb, rurociągów tłoczonych długości 2229mb, kanałów przyłączeniowych długości 995mb oraz 10szt pompowni ścieków** opublikowanym na portalu UZP Nr 141567-2009 uprzejmie informuję:

*Pytanie 1: Brak aktualnych warunków przyłączy dla energii elektrycznej.  
Prosimy o ich załączenie.*

**Odpowiedź:**

Inwestor posiada obowiązujące do 29.10.2009r. warunki przyłączenia do sieci NN Nr TU/3052/1814/2002 z dnia 29.10.2007r. – w załączeniu poniżej.

Złożono wniosek do RZE Radom o przedłużenie ważności warunków do 30.10.2010r.

*Pytanie 2: W projekcie występuje agregat z SZR. Brak w przedmiarze.  
Prosimy o uzupełnienie.*

**Odpowiedź:**

Agregat prądotwórczy – poz. 40 przedmiaru Urządzenia technologii oczyszczania ścieków SIWZ.

*Pytanie 3: Czy agregat będzie załączany ręcznie czy automatycznie?*

**Odpowiedź:**


Agregat z fabryczną automatyką załączania.

*Pytanie 4: Gdzie zostanie wykonane złącze przyłączeniowe z punktem pomiarowym?  
W linii ogrodzenia, przy budynku czy na granicy działki?*

**Odpowiedź:**

Złącze i układ pomiarowy zgodnie z PT przyłącza elektrycznego – rys. 3 i pkt. 3.2 opisu technicznego.

Zastępca Wójta Gminy  
Włodzimierz Dłużewski



Radom, dnia 2007-10-29 Adresat: Urząd Gminy w Jedlińsku  
TU/ 3052/1814 /2007 ul. Warecka 19  
Nasz znak 26-660 Jedlińsk

STAROSTWO POWIATOWE  
w Radomiu  
ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom  
tel. 048/ 365 58 01, fax 048/ 365 58 07  
e-mail: powiat@radompowiat.pl

### Warunki przyłączenia do sieci niskiego napięcia

W nawiązaniu do wniosku z dnia 19.10.2007 L. dz. .... określamy warunki przyłączenia  
dla oczyszczalni ścieków komunalnych Jedlińsk ul. Jaśminowa dz. nr 8 i 9

na moc przyłączeniową 65 kW.

- Miejscem przyłączenia będzie istniejące
- Odbiorca zostanie zakwalifikowany do IV grupy przyłączeniowej.
- Miejscem dostarczenia energii elektrycznej będą istniejąca
- Połączenie z siecią instalacji objętej wnioskiem należy wykonać przyłączem istniejące
- W związku z przyłączeniem należy wykonać następujące prace w sieci niskiego napięcia:  
- przystosować linię kablową, instalację, zabezpieczenia oraz układ pomiarowy do zwiększonego poboru mocy.  
- uaktualnić umowę sprzedaży energii elektrycznej
- Układ pomiarowo-rozliczeniowy (miejsce zainstalowania i inne wymagania) typ i miejsce lokalizacji układu pomiarowego uzgodnić na roboczo w EP RZE Radom.
- Zabezpieczenie główne typu o prądzie znamionowym 125A należy instalować w złączu pomiarowym
- Wymagany stopień skompensowania mocy bierniej  $tg \varphi = 0,4$
- Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed powodowaniem zakłóceń elektrycznych przez urządzenia i instalacje wnioskodawcy
- Dostarczanie energii w warunkach odmiennych od standardowych wymaga
- Sieć niskiego napięcia zasilana ze stacji Jedlińsk Oczyszczalnia pracuje w układzie TN-C
- Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich określenia.
- Zasady realizacji warunków określone zostaną w umowie o przyłączenie, której projekt załączamy do niniejszych warunków.

W okresie ważności warunków przyłączenia można wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o przyłączenie po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu objętego wnioskiem o przyłączenie.

Załącznik: projekt umowy o przyłączenie.

Podpis:

DYREKTOR  
Rejonowego Zakładu Energetycznego Radom

mgr inż. Wojciech Jankowski