

Jedlińsk, dnia 04.10.2019r.

Numer sprawy ZP.271.36.2019

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Wyjaśnienie nr 3
do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Budowa placów zabaw, siłowni oraz zagospodarowania terenu ze środków funduszu
sołeckiego w 2019r. na terenie Gminy Jedlińsk”- etap II” ogłoszone na stronie
internetowej www.bip.jedlinsk.pl Urzędu Gminy w dniu 25.09.2019r. oraz
BPZ nr 601926-N-2019 z dnia 25.09.2019r.

W związku z pytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art.
38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843. z późn. zm.) wyjaśniam, co następuje:

Pytania

proszę o informację;

1. Czy oferta ma zawierać również wycenę nawierzchni pod urządzeniami które
tej nawierzchni wymagają, tj. po zestawem zabawowym (ze względu na przepłotnię
linową) oraz huśtawką wahadłową i huśtawką bocianie gniazdo, czy może
zamawiający wykona taką nawierzchnię w własnym zakresie?

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zamówienia po stronie wykonawcy leży
obowiązek wykonania nawierzchni bezpiecznej dla poszczególnych urządzeń.
Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać nawierzchnie bezpieczne
pod urządzeniami. Dla urządzeń dla których wysokość swobodnego upadku
wynosi od 0-1m należy wykonać nawierzchnię bezpieczną z trawy (darń) a dla
urządzeń dla których wysokość ta wynosi powyżej 1m należy wykonać
nawierzchnię bezpieczną z piasku.

2. Czy może być to nawierzchnia piaskowa?

Odpowiedź na pytanie 2


Zamawiający wyjaśnia, zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać nawierzchnie bezpieczne pod urządzeniami i dla urządzeń o wysokości swobodnego upadku powyżej 1 m należy wykonać nawierzchnię z piasku.

3. Czy pozostałe urządzenia, które nie wymagają nawierzchni bezpiecznej mogą zostać zamontowane na gruncie rodzimym?

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający wyjaśnia, że dla urządzeń o wysokości swobodnego upadku poniżej lub równej 1m należy wykonać nawierzchnię bezpieczną trawiastą (darń).

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ

Z up. Wójta Gminy

mgr inż. Andrzej Pawluczyk
Sekretarz Gminy