

ZP.3.4.2014r.

**GMINA JEDLIŃSK**  
**ul. Warecka 19**  
**26-660 Jedlińsk**

Jedlińsk, dnia 10.02.2014r.

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

**„Zagospodarowanie terenu przy PSP w Jedlińsku tj. przebudowa kompleksu boisk sportowych i urządzeń sportowych”**

**SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIENIA nr 4 ODPOWIEDZI NA PYTANIA nr 1 pkt 2)**

1. Zmienia się zapis odpowiedzi na pytanie nr 1 pkt 2 Tabelka i otrzymuje nowe brzmienie

Określa się następujące podstawowe minimalne parametry nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego:

<b>Podstawowe minimalne parametry nawierzchni o grubości 13 mm</b>		
Twardość nawierzchni	60"±5ShA	
Wytrzymałość na rozrywanie	0,60 Mpa	
Wydłużenie przy zerwaniu	25 %	
Wytrzymałość na rozdzieranie	25N	
Ścieralność	0,09 mm	
Przyczepność do:	betonu	0,65MPa
	Asfaltobeton	0,50MPa
	Podbudowy Eltan P	0,44MPa
Współczynnik tarcia	Powierzchnia sucha	>0,40MPa
	Powierzchnia mokra	>0,35MPa
Odporność na starzenie, stopnie skali szarej	4+5	
Nasiąkliwość wodą	0,14 %	
Odporność na uderzenie - pow. odcisku kulki	< 780 mm <sup>2</sup> ±80	
Mrozoodporność oceniona zmianą masy	<0,50 %	
Odbicie piłki	99%	
Tłumienie siły	40%	
Przepuszczalność dla wody	0,10cm/s	
Maksymalne ugięcie	6,9mm	
Zmiana wymiarów w temp 80°C	>0,5%	

Kopia:  
a/a

**WOJT**  
**Wojciech Woźniak**

