

ZP.11.2014r.

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku” opublikowanym na portalu UZP

Nr 123848-2014 dnia 10.04.2014r.

Wyjaśnienie nr 9 do SIWZ

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. -Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz. 907 ze zm.) wyjaśniam co następuje:

Pytanie:

Zamawiający pkt.3.3.6 (opis projektu) wymaga m.in. dołączenia dokumentu „deklaracja zgodności z Polską Normą. W przypadku braku polskiej normy na kompletny filtr ciśnieniowy dokumentem odniesienia musi być aprobatą techniczną na kompletny filtr”.

Zwracamy się z pytaniem czy powyższy dokument musi złożyć tylko ten Wykonawca, który składa ofertę na filtrach równoważnych?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał, aby do oferty przetargowej, załączone były tylko te dokumenty, które zostały wyszczególnione w STWiOR – zeszyt nr 6, punkt 2.2.2.2.

Oferenci składający ofertę równoważną na kompletny filtr, oprócz dokumentów określonych ww. STWiOR, zobowiązani są dołączyć do oferty poniższe dokumenty:

- a. Kartę katalogową – zawierającą m.in. nazwę producenta, wskazanie precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia oraz opis parametrów techniczno-eksploatacyjnych;
- b. rysunek techniczny (rzut, przekroje) rurociągów i urządzeń zamiennych w powiązaniu z pozostałymi rurociągami technologicznymi w budynku SUW;
- c. graficzny schemat płukania filtrów;
- d. graficzny schemat instalacji sterującej;
- e. wykaz obiektów z zamontowanymi oferowanymi filtrami równoważnymi. Wykaz powinien zawierać adres obiektu gdzie zostały zamontowane

urządzenia, dane teled adresowe zamawiającego i eksploatatora, parametry techniczne filtrów (wydajność, średnica, wysokość, schemat i opis instalacji sterującej), fotografie filtrów równoważnych zamontowanych w obiekcie.

Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem, szczególnie w zakresie efektów uzdatniania wody, kosztów eksploatacji, niezawodności działania. Wykonawca musi mieć świadomość, iż oferowanie urządzeń równoważnych uzależnione będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w SIWZ, projekcie budowlanym oraz wykonawczym – część opisowa i graficzna, w specyfikacji technicznej oraz uzyskanie na etapie składania ofert akceptacji inspektora nadzoru o ile zostanie on w tym terminie wyłoniony, oraz projektanta.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Kopia:
a/a

WÓJT
Wojciech Walczak

