

ZAWÓR HYDRANTOWY DN25 Z WEZEM POLSZTYWNYM
L=30mb W SZAFCE NASCIENNEJ

PRZEWOD INSTALACJI P.POZ

UWAGA

PRZEWODY INSTALACJI P.POZ PROWADZIC POD
STROPEM POMIESZCZENIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	**JOTBE** inż. Jacek Błaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7						
INWESTOR	GMINA JEDLIŃSK UL.WARECKA 19,26-660 JEDLIŃSK						
OBIEKT	PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W JEDLIŃSKU						
ADRES BUDOWY	26-660 JEDLIŃSK, UL. WARECKA 19, DZ.NR 1152						
TYTUŁ RYSUNKU	HYDRANTY - PIWNICA						
BRANŻA PROJEKTU	SANITARNA	DATA WYKONANIA	12.2015	SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU	S11

AUTOR PROJEKTU		
PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY	ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inż. Remigiusz Zieliński Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej Nr uprawnień. WKP/0268/POOS/06		