

Jedlińsk, dnia 07.09.2016r.

ZGK-69/16/W

GMINA JEDLIŃSK  
ul. Warecka 19  
26 - 660 Jedlińsk

Dotyczy: warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku w odpowiedzi na wniosek z dnia 30.08.2016r. (wpłynęło 02.09.2016r.) podaje warunki techniczne przyłącza wodociągowego do działki nr 224/2, 225/1 w miejscowości Ludwików, Gm. Jedlińsk.

1. Opracować projekt budowlany przyłącza wodociągowego oraz uzgodnić go w ZUD Radom, UG Jedlińsk i ZGK Jedlińsk.
2. Przyłączy zaprojektować z istniejącej sieci wodociągowej Ø 160.
3. Zasuwę odcinającą zlokalizować pomiędzy włączeniem do sieci głównej a wejściem do działki nr 224/2, 225/1 przy miejscu wcinki.
4. Przyłączy należy zaprojektować i wykonać z rur HDPE PN10. Zasuwę odcinającą wraz ze skrzynką uliczną zlokalizować na terenie działki nr 224/2.
5. Opomiarowanie poboru wody wykonać przed hydrantem p-poż. przy pomocy wodomierza sprzężonego z zaworem odcinającym przed i za wodomierzem oraz z zaworem antyskażeniowym zlokalizowanym w studziencie wodomierzowej typu szczelnego lub w budynku.
6. Wykonanie przyłącza inwestor powinien powierzyć uprawnionemu podmiotowi.
7. Roboty montażowe i próbę ciśnieniową należy wykonać pod nadzorem konserwatora wodociągów ZGK Jedlińsk spisując na tą okoliczność protokół.
8. Zgodnie z art.15 ust.2 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (ze zmianami), realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
9. Warunki techniczne służą do opracowania projektu przyłącza wodociągowego lecz nie uprawniają do wykonania tego przyłącza.
10. Powyższe warunki tracą ważność po upływie dwudziestu czterech miesięcy od daty wydania.

#### **Odprowadzanie ścieków:**

Do czasu rozwiązania gospodarki ściekowej w rejonie lokalizacji przedmiotowej posesji, Inwestor zobowiązany jest do odprowadzania ścieków w sposób lokalny.

Roboty montażowe można rozpocząć po uprzednim:

1. Podpisaniu umowy o przyłączenie do sieci i wniesieniu opłaty wynikającej z tej umowy na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej w BS Jedlińsk, Nr konta: 67 91320001 0009 3972 2000 0010 na podstawie wystawionej przez ZGK faktury.
2. Powiadomieniu Zakładu Gospodarki Komunalnej o zamiarze realizacji przyłącza.
3. Przyłączenie wykonanego przyłącza do sieci i plombowanie wodomierza może być dokonane wyłącznie przez konserwatora wodociągów ZGK Jedlińsk w ramach podpisanej umowy o przyłączenie do sieci.

Po wykonaniu należy:

1. Inwestor jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego przyłącza w terminie 30 dni i dostarczenia kopii mapy zinwentaryzowanego przyłącza do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku.
2. Spisać protokół odbioru oraz podpisać umowę na pobór wody.

**KIEROWNIK**

*[Signature]*  
mgr inż. Dariusz Tepiński