



- UWAGA

1. Zasilanie oświetlenia z istniejącego słupa w ramach przydzielonego przydziału mocy
2. W szafie oświetleniowej nie dokonywać żadnych zmian
3. Masę każdego słupa połączyć z bednarką układaną razem z kablem



Temat: Budowa ulicy Lipowej wraz z oświetleniem na dz. nr 33/6 i 35/4, obręb 0011 Jedlińsk, arkusz 1, gm. Jedlińsk

Faza:	Projekt budowlany
-------	-------------------

Data:	Umowa:	Skala:	Nr rys.	Str. nr
11.2017		-	2	60